

HOONEVÄLINE TULEOHUTUS

Uuri lisa kodutuleohutuks.ee või riigiinfo telefonilt 1247
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112

PÄÄSTEAMET

- **PÕLEVmaterjalist katusel** korstna kõrgus ≥ 1.2 m ja sädemepüüdja võrguavaga $\geq 10 \times 10$ mm.


Korstna kõrgus ≥ 0.8 m

- Kontrolli ja hoolda küttesüsteemi kõikides hoonetes vähemalt **1 kord aastas**.
- **Ühepereelamus** ja selle **abihoonetes** võib küttesüsteemi enda tarbeks ise puhastada, kuid vähemalt **kord 5 aasta** jooksul peab küttesüsteemi puhastama **kutsetunnistusega** korstnapühkija.

- Puhasta lõkkekohta ümbrus vähemalt **0,5 m raadiuses**.
- **Piira lõkkekoht** kivide või pinnasevalliga.
- Tee lõket vaid **nõrga tuule** korral (alla 5,4 m/s).
- Jälgi, et sädemed **ei langeks** hoonetele ega taimestikule.
- Ära jäta lõket ega grilli **järelevalveta**.
- Lase lõkkel **täielikult** ära põleda või kustuta see veega.

- Terrassil tohib kasutada ainult sellist elektri- või gaasigrilli, mille kasutusjuhend seda lubab.
- **Järgi ohutusnõudeid**.

Põlevmaterjalid
Hoonetest ≥ 4 m



Prügikonteiner
Hoonetest ≥ 2 m

- Kuluheina ja roostiku põletamine on aastaringiselt **KEELATUD**.

Metsast > 20 m



LÖKE

läbimõõduga üle 1 m

Hoonetest ≥ 15 m



- Hoida käepärast ämber vähemalt 10 liitri veega, 6 kg tulekustuti või aiavoolik.




LÖKE

läbimõõduga alla 1 m

≥ 8 m

Küttepuudega grilliseade



≥ 5 m



Grillsõega grilliseade

≥ 2 m

- Lase grillil enne kokkupakkimist või katmist **täielikult jahtuda**, sest kuum grill on **tuleohtlik**.

