

# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СНАРУЖИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ

RÄÄSTEAMET

Узнайте больше на странице [kodutuleohutuks.ee](http://kodutuleohutuks.ee) или по государственному инфотелефону 1247  
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 112

При курении обязательно тщательно тушите сигарету и кладите её в негорючий, желательно наполненный водой контейнер.

• При использовании гриля следуйте **инструкции** по эксплуатации.  
• При отсутствии инструкции по эксплуатации установите гриль на безопасную дистанцию, **хотя бы на 8 м.**



Стоянка транспортных средств не должна создавать дополнительную **пожарную опасность** зданию или **препятствовать спасательным работам.**

**Подъездная дорога** строится  
• как правило, как окружная  
• на удалении 5-8 м от стены здания  
• шириной не менее 3,5 м

**Доступ в подвал**  
с уровня земли  
• ширина не менее 0,9 м  
• высота не менее 1,9 м

Отверстия для **дымоудаления в подвале** обычно составляют 0,5% площади пола.

**Требуется доступ спасательной команды**  
• к каждой входной двери  
• к месту забора воды для пожаротушения  
• к аварийному выходу

• Для удаления дыма на лестничной клетке подходит открывающееся окно (в случае нереновированных зданий)

Высота дымохода  $\geq 0,8$  м

Размеры люка на крыше  $\geq 0,6 \times 0,8$  м

Аварийный выход  $\geq 0,9 \times 0,6$  м или  $\geq 0,5 \times 1,0$  м

$\geq 0,9$  м  $\geq 1,2$  м  $\geq 2,1$  м

Постоянный и круглогодично используемый безопасный доступ к дымоходу.

В зданиях высотой  $\geq 8,5$  м необходимо предусмотреть **выход на крышу**  
• непосредственно из **подъезда**  
• через **чердак**  
• с помощью **внешней** пожарной лестницы

Легковоспламеняющиеся материалы от зданий  $\geq 4$  м

**Входная дверь в подъезд**  
• Противопожарная дверь  
высота не менее 2,1 м  
• более 30 жителей на лестничной клетке - открывается наружу  
• открывающаяся изнутри без ключа

Если подъездная дорога ведет во двор через ворота, рычаг и т. п., то **для въезда** спасательных транспортных средств должна быть предусмотрена **чистая зона** шириной не менее 4 м и высотой 4,5 м, на которой нет препятствий для въезда транспортного средства.

Между зданием и подъездной дорогой не должно быть озеленения, воздушных линий электропередач и ограждений, **затрудняющих спасательные работы.**



